

W badaniu jakości wody pobranej dnia 9 lipca 2024 r. z wodociągu Białostoczek

zaopatrującego miejscowości: Białostoczek, Halickie, Skrybiczne, Bogdaniec stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody w ilości powyżej 300 jtk/ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h w kranie konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/ml.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla konsumentów. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), kąpeli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).